



# ОБЩИНА КНЕЖА

ОБЩИНА  
КНЕЖА

2835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007  
E-mail: obstina\_kneja@abv.bg, contacts@obstinaknezha.com, www.kneja.acstre.com

Изх. № 02.00-265  
дата 30.12.2013 год.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА-ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ „КНЕЖИЦА“-СТАРА ГИМНАЗИЯ В ГР. КНЕЖА”, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ ЗА СМР

Уважаеми участници,

В отговор на постъпили запитвания и на основание чл. 29 от ЗОП, Ви предоставяме следните разяснения:

## Въпрос 1

Съгласно приложените схеми на прозорците във Ваше писмо с изх. №5300-1308/13.12.2013г. количеството на дограмата по приложените схеми за всеки един от корпусите надвишават количествата приложени в КС.

Моля да уточните за всеки корпус по отделно кои прозорци от спецификациите няма да се изпълняват.

## ОТГОВОР 1:

Всички прозорци от спецификациите ще се изпълняват - оферирайте количествата от КС и Приложение № 5.2. от документацията за участие.

## Въпрос 2

На зададен от нас въпрос относно количеството за обръщане около новомонтираната дограма от външна страна получихме следния отговор с писмо с Ваш изх. №5300-1308/13.12.2013г.:

„ОТГОВОР б:

*Крайното покритие по фасади остава както по КС. Ширината на страниците от външна страна да бъде 15см, без да се смята ширината на новата топлоизолация. По вертикала да се спазва еднаква ширина от външна страна, тъй като дебелината за зидовете е различна по етажи. Между 20% и 25% от предвидените количества за обръщане по страници в поз.7 и 277 да се предвидят за външното обръщане. А за корпус „2“ в КС са сложени две позиции за обръщане - 138 и 177, така че тази, която е в раздел фасада да се смята за външно обръщане.*

**ВСИЧКИ КОЛИЧЕСТВА ПО ВИДОВЕ СМР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЩЕ СЕ АКТУВАТ.”**

Оформянето на страниците около новомонтираната дограма се извършва, както от външна така и от вътрешна страна, което означава, че количеството за вътрешна обработка е еднакво с количеството за обработка от външна страна, а не в процентно съотношение.

Молим за точен и коректен отговор на зададения въпрос относно количеството за обработка на страниците около новомонтираната дограма от външна страна.

## ОТГОВОР 2:

Повтаряме - 25% от количеството по КС оферирате за външно обръщане, а останалите за вътрешното, защото стените по етажи са с различна ширина и не можем да приемем, че площта е еднаква отвън и отвътре, тъй като прозорците няма да се монтират по средата на стените на всеки етаж, а на 15см навътре от външната страна на фасадата (т.е. при зид с ширина 50см отвътре ще имаме 30см, а отвън 15см, докато при зид с ширина 30см отвътре ще имаме 10см, а отвън отново 15см).

С уважение,

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

инж. НИКОЛАЙ ДАМИАНОВСКИ

Зам. Кмет на Община Кнежа

Оправомощен, съгласно Заповед № 245/02.05.2012 г.

на Кмета на Община Кнежа

