



О Б Щ И Н А К Н Е Ж А

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007

E-mail: obstina_kneja@knezha.bg; www.knezha.bg



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Община Кнежа съобщава, че е издадена Заповед № 6/ 25.03.2023 г. за изменение и допълване на Разрешение за строеж № 46 от 14.09.2023 г., за обект **„Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия“** – същ. промяна по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ
Местонахождение: ПИ с идентификатор 37376.1002. [redacted] гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен

Възложител: **„ФОТОЕЛ ИНВЕСТ“ ООД**, ЕИК [redacted] със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Борис Руменов“ № 7Г, представлявано от Милко [redacted] Лоринков и Мирослав [redacted] Цветков – управители

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Кнежа пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Със заповедта и документите приложени към нея може да се запознаете в сградата на Община Кнежа - стая № 301.

АРХ. АНДРЕЙ КУЧЕВ/п/.....
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КНЕЖА



ЗАПОВЕД

№ 06 от 25.03.2024 г.

за допълване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 46 от 14.09.2023 г., издадено от Главния архитект на Община Кнежа, влязло в сила 02.10.2023 г.

за обект: „Монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на ел. енергия“ – същ. промяна по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

местонахождение: ПИ с идентификатор 37376.1002. [] гр. Кнежа, Община Кнежа, Област Плевен

Възложител: „ФОТОЕЛ ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК [] със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Борис Руменов“ № 7Г, представлявано от Милко [] Лоринков и Мирослав [] Цветков – управители

Променя се:

От:

Конструкции, съставени от пет типа отделни сегменти, независими помежду си със замонолитени в бетонови фундаменти (40/40/80см). Елементите трябваше да бъдат : колони-кутиеобразни студеноформовани профили 60.60.3.2, ригел по наклона от студеноформовани кутиеобразни профили 100.50.4, образуващи основни рамки. В напречното направление междусията да са 2,2м, 2,05м и 1,90м за отделните сегменти. Столиците да са от кутиеобразни студеноформовани профили 60.60.3.2. Сегментите да са разработени от три типа конструкции: изток-запад, със к72 бр. панели, изток-запад с 38бр. панели и конструкция с южно изложение.

На:

Ще бъде изпълнена инсталация за производство на електроенергия от 359 бр. фотоволтаични панела, разположени в 5 групи: 2 групи от по 33 бр. панели – посока юг, 1 група от 76 бр. панели, 1 група от 73 бр. панели и 2 групи от 72 бр. панели – посока изток запад. Ще бъдат монтирани върху 3 типа метална носеща конструкция, разположена на минимум 3,00 м. от границите на имота. Направена е проверка на носещите елементи за натоварване от сняг и вятър в района на гр. Кнежа. Стоманената конструкция ще се изпълни с 2 бр. надлъжни оси през 2,65 м. и напречни оси през 2,85 м., 3,00 м. и 3,20 м. за различните типа конструкции. Носещите елементи – колони, греди, столици и противовеетрови връзки са от студеноформувани тръби и студеноогнати профили. Основите ще са стоманени пилоти по системата „Tree System“, изработени от 4 бр. тръби ф25, разположени под ъгъл от 90° една спрямо друга, с дължина 80 см. за предния ред колони и 115 см. за задния ред колони, които са заварени към правоъгълна тръба. Колоните се монтират в тази тръба.

Стомана: S235JR

Заповедта се издава на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и заявление от Възложителя с вх. № АБ-25-72 от 21.03.2024 г.

Съгласуван и одобрен Технически инвестиционен проект с наш рег. № 13 от 21.03.2024 г. – изменение по чл. 154 от ЗУТ. Част „Конструктивна“ – инж. Анелия [] Петрова с рег. № 03002 в КИИП. Представен е Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект по част конструктивна с основните изисквания за строежите, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, изготвен от инж. Валентина [] Дикова – ТК по част конструктивна, рег. № 00149 при КИИП. Становище с рег. № 734600-23, екз. 2 от 07.03.2024 г. за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност от Районна служба „ПБЗН“ – Кнежа.

Категория на строежа - ТРЕТА, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и във връзка с чл. 8, ал. 2, буква „б“, т.3 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящата заповед да се съобщи по реда на Административно-процесуалния кодекс на заинтересованите лица по чл. 149, ал. 2 и подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщението, за което се уведомява РДНСК.

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ:

ЗАПОВЕДТА
за допълване на разрешението за строеж
влиза в сила от:

Заверил:

