

ОБЩИНА 2	
КНЕЖА	
Вх. №	А.б. 25-151-1
Датум	02.06.2015 год.

ОБЯВА За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма "Кнежа газ" ООД, Област Плевен, Община Кнежа, град Кнежа, улица „Марин Боев“ №73, с управител Ангел Христов Горнишки
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
Област Плевен, Община Кнежа, град Кнежа, улица „Марин Боев“ №73, ЕИК 106063695
/седалище и ЕИК на юридическото лице/
има следното инвестиционно предложение:

„Разпределителен газопровод в ПИ 734052“ в землището на гр. Кнежа, Община Кнежа

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Новопредвидения разпределителен газопровод ще се изгради съгласно два алтернативни варианта, показани в Приложение 1 – Схема на варианти на разпределителен газопровод. Началото на газопровода ще започне от съществуващ стоманен разпределителен газопровод Ø76x4.0, като на мястото на присъединяване ще се разположи кранов възел. Новопредвидения газопровод и отклоненията към отделните поземлени имоти ще се изградят от тръба PE-HDØ 63x5,8 мм, като ще се положи на дълбочина 0,8м от горната образуваща на тръбата до котата на терена. На имотната граница на всеки присъединен имот ще се монтира газоизмервателен пункт.

Процеса на изграждане на разпределителния газопровод включва:

Изкопни работи.

Изкопава се траншея с ширина 20см и дълбочина 1 м. Дъното на траншеята се застила с 10 см. мека почва или пясък. Полага се газопровода, след което се засипва с 10 см. мека почва или пясък. След това се прави обратна засипка на изкопа, като за целта се използва изкопаната пръст. Изкопните работи се извършват машинно и ръчно.

Монтажни работи.

Монтажните работи включват: съединяване на полиетиленова тръба PE-HDØ 63x5,8 мм, чрез адхезионно заваряване; монтаж на кранов възел към съществуваща стоманена тръба Ø76x4.0, чрез електродъгово заваряване; монтаж на покупни изделия.

Изпитания.

лед приключване на монтажните работи се извършват изпитания на якост и плътност на новоизградения газопровод. Изпитанието се изразява в запълване на новоизградения газопровод със сгъстен въздух, съгласно технологична инструкция към инвестиционния проект.

Газопровода се изгражда с подходящ капацитет да захрани с природен газ промишлени консуматори в посочените по-горе поземлени имоти.

Приблизително засегнатата площ от строително монтажните работи в имот ПИ 734052 е 3000 кв.м, като след завършване на СМР засегнатата площ ще продължи да се използва по досегашното си предназначение.

Инвестиционното предложение е ново и не изменя производствената дейност на съществуващи строежи или инсталации.

Извън инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на нови пътища, електропроводи, водопроводи, газопроводи и др. Не се налага електрозахранване или водоснабдяване на новопредвидения газопровод. По време на строителството ще се използва електричество от преносим източник.

Изкопава се траншея с ширина 20см и дълбочина 1 м. Дъното на траншеята се застила с 10 см. мека почва или пясък. Полага се газопровода, след което се засипва с 10 см. мека почва или пясък. След това се прави обратна засипка на изкопа, като за целта се използва изкопаната пръст. Изкопните работи се извършват машинно и ръчно.

Не се предвиждат взривни работи

(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност,